



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Управление надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  
по городу Челябинску)**

ул. Тагильская, 24 А, г. Челябинск, 454084,  
Телефон: 791-29-64, 791-75-11 (код 351)

18.07.2022 № ИВ-229-20387

На № 01-576 от 12.07.2022

Врио директора  
МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска»  
Евстифеевой Н.А.

ул. Чичерина, д. 3,  
г. Челябинск, 454100

О направлении решения

Уважаемая Наталья Александровна!

В порядке требований статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» направляем принятое решение по вопросам связанных с исполнением ранее выданного предписания.

Приложения: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель главного государственного  
инспектора города Челябинска  
по пожарному надзору



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 5E9C848D4E9C683786D52D1805449D286D2B  
Владелец: Бухаров Евгений Вячеславович  
Действителен с 21.09.2021 по 21.12.2022

Е.В. Бухаров

Болодурина Евгения Николаевна  
8 (351) 244-35-86

## Решение принятое по результатам рассмотрения вопросов связанных с исполнением ранее выданного предписания

Я, государственный инспектор города Челябинска по пожарному надзору Болодурина Е.Н. рассмотрев отчет об исполнении пунктов предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 461/1/1 от 01 июня 2021года (далее по тексту — Предписание), выданного юридическому лицу Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 152 г. Челябинска» (далее по тексту — МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска»), расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 3, в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

### УСТАНОВИЛ

предписание выдано по результатам планового мероприятия по контролю (надзору), проведенному на основании решения № 461 от 01 июня 2021года, с целью исполнения ежегодного плана проведения плановых проверок на 2021 год. Срок исполнения рассматриваемого Предписания установлен до 01 мая 2022 года.


Рассмотрев представленные материалы и документы, поступившие в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области об устранении пунктов Предписания, а именно:

1. На объекте в кабинетах № 211, 219, 220, 221 и тренерской на втором этаже, в кабинетах № 311, 313, 314 не обеспечена пожаростойкость проводов и кабелей способом их прокладки (по факту шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены по горючему основанию - потолочной пенопластовой плитке) - предоставлены фотоматериалы на 8 листах.

Оценив поступившую информацию, в порядке требований, установленных статьей 95 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» пришел к выводу о достаточности представленных документов и сведений, доказывающих исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 461/1/1 от 01 июня 2021года.

Настоящее решение изготовлено в двух экземплярах, один из которых — для направления в адрес МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска», второй экземпляр решения — для приобщения в контрольно - наблюдательное дело.

Государственный инспектор  
города Челябинска  
по пожарному надзору



Е.Н. Болодурина