

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
 г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Челябинску
 г. Челябинск, ул. Тагильская, 24а Телефон (3512) 791-29-64, 791-75-11

Предписание № 461/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 152 г. Челябинска»
(далее по тексту сокращено – МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска»)

(полное наименование юр. лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение: Распоряжения начальника ОНДиПР по городу Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Окорокова А.В. № 461 от 25.03.2021 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с Обследование объекта защиты (визуальный осмотр), используемого (эксплуатируемого) МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска»:
25.05.2021 года с 11ч. 00мин. до 13ч. 30мин. – 2 часа 30 минут
Рассмотрение документов и иной информации о деятельности МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска»:
28.05.2021 года с 14ч. 00мин. до 15ч. 00мин. – 1 час
Опрос и получение объяснений:
01.06.2021 года с 14ч. 30мин. до 15ч. 00мин. – 0 часов 30 минут
Общая продолжительность проверки: 4 часа

проведена плановая выездная проверка

Техтелевой Евгенией Николаевной - государственным инспектором города Челябинска по пожарному надзору - инспектором ОНДиПР по городу Челябинску

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

объекта защиты эксплуатируемого МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска»

по адресу г. Челябинск, ул. Чичерина, 3

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Баранова Лариса Владимировна – директор МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска», Степанова Ирина Семёновна – заместитель директора по административно-хозяйственной части МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска», Петров Артём Викторович – заместитель директора по безопасности МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)
	2	3	4	5
1	На объекте в кабинетах № 211, 219, 220, 221 и тренерской на втором этаже, в кабинетах № 311, 313, 314 не обеспечена пожаростойкость проводов и кабелей способом их прокладки (по факту шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены по горючему основанию - потолочной пенопластовой плитке).	Осн.: ст. 83, ст. 6, ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.15.7 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические», п. 12.71 НПБ 88-2001* «Нормы пожарной безопасности. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»	01.05.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНДиПР по городу Челябинску по адресу: г.Челябинск, ул. Тагильская, 24а или начальнику УНДиПР ГУ МЧС России по Челябинской области по адресу: г.Челябинск ул. Пушкина, 68, в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица,

подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 644 от 30.11.2016).


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе в трехмесячный срок обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушения требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Государственный инспектор г. Челябинска по пожарному надзору

«01» июня 2021 г.



Техтелева Е.Н.

М.П. (подпись).

Предписание для исполнения получил:

Баранова С.В. директор
«01» июня 2021 г.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области 8(351) 239-99-99