

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 152 г. Челябинска»
(МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска»)

Отчет

об устранении нарушений выявленных в ходе обследования объекта МАОУ «СОШ №152 г. Челябинска»
и указанных в предписании от 01.06.2021 г. №461/1/1 государственного инспектора г. Челябинска по пожарному надзору Е.Н. Тихтелевой

№ п/п	Нарушения выявленные в ходе проверки	Наименование мероприятий по устранению нарушений	Дата устранения	Результат мероприятий, полнота устранения нарушения	Причина неисполнения
1.	На объекте в кабинетах №211, 219, 220, 221, 311,313, 314, тренажерной на втором этаже не обеспечена пожаростойкость проводов и кабелей способом их прокладки (по факту шлейфы автоматической пожарной сигнализации проложены по горючему основанию- потолочной пенопластиковой плитке)	В кабинетах №211, 219, 220, 221, 311,313, 314, тренажерной на втором этаже удалена пенопластовая плитка (горючее основание) из под основания прокладки проводов пожарной сигнализации	29.07.2021г.	устранено	

Директор

Л.В. Баранова

Исп. Бегтин А.А.

