

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Челябинской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Челябинской области

г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, телефон (8351) 263-41-41

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 3

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 А, телефон (351) 791-29-64 gpn_chel@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 715/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

«Средняя общеобразовательная школа №152 г. Челябинска»

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по пожарному надзору № 715 от 04.07.2016 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч. 00 мин. по 16 ч. 30 мин. 15.07.2016 г.; с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 30 мин. 25.07.2016 г. проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по пожарному надзору Ростовой Анной Александровной в помещениях, эксплуатируемых MAOU «СОШ №152 г. Челябинска», расположенных по адресу: г. Челябинск, ул. Чичерина, 3 совместно с директором MAOU «СОШ №152 г. Челябинска» Барановой Ларисой Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В складских помещениях (помещения №14, №15, №16, №17, №20, №21, №22, №23 по техническому паспорту), расположенных на первом этаже здания школы, на воздуховодах системы вентиляции в местах пересечения противопожарных преград предусмотрены противопожарные клапаны с нормируемыми пределами огнестойкости	Осн.: п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 4, ст. 85, ст. 138, ч. 1 ст. 151 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, п. 6.10, п. 6.22 СП 7.13130.2013	01.07.2017	
2.	В физкультурном зале №2 (помещение №24 по техническому паспорту) отделка стен выполнить материалом класс КМ1 (сертификат на отделочные материалы не представлен)	Осн.: Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 12, ст. 134 п.п. 3, 6 приложения, таблица 3, 29	01.07.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области по адресу 454091 г. Челябинск ул. Пушкина, 68, начальнику ОНДиПР № 3, заместителю начальника ОНДиПР № 3 (454084 г. Челябинск, ул. Тагильская, 24-а), в Курчатовский районный суд г. Челябинска (454138 г. Челябинск, ул. Куйбышева, 30), в течении 15 дней с момента его получения. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 375 от 28.06.2012 г.).

Государственный инспектор
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы № 3
по пожарному надзору



А.А. Ростова

«22» июля 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Инспектор Баранова Д.В.
(должность, фамилия, инициалы)

«22» июля 2016 г.

(подпись)