

Учетный номер
ПМ № 74230041000105891733



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области

ул.Елькина, д.73, г.Челябинск, 454092
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 05/33/2-1087-2023 от 05.05.2023г.

г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 3
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной гигиене
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области, Обориной Светланой Валерьевной
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении: МАОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 152 г. Челябинска», ИНН 7448026195, ОГРН
1027402544553; г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 3

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены следующие нарушения обязательных требований: ст. ст. 11, 24, 28, 29, 32
Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно – эпидемиологическом
благополучии населения» и п.п. 2.2.2, 2.2.4., 2.5.1, 2.5.3, 2.7.4 раздела II СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1) обнаружены дефекты и повреждения на потолке, отделка не обеспечивает проведение
влажной уборки с моющими и дезинфицирующими средствами: в кабинетах № 102
(лаборантская кабинета биологии), № 119 (кабинет технологии девочек), № 114 (кабинет
технологии мальчиков), в кабинете химии № 304 и № 306, в кабинете русского языка № 309
(п. 2.5.1, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

2) отсутствуют данные инструментального измерения объемов вытяжки воздуха при
обследовании технического состояния вентиляции в двух спортивных залах здания
учреждения (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20);

3) обнаружены дефекты покрытия территории беговых дорожек, детской, волейбольной и
баскетбольной площадок на территории учреждения школы (п. 2.2.2, 2.2.4. СП 2.4.3648-20).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта,
обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4)
постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об
особенностях организации и осуществлении государственного контроля

(надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести:

- ремонт потолков в кабинетах № 102 (лаборантская кабинета биологии), № 119 (кабинет технологии девочек), № 114 (кабинет технологии мальчиков), в кабинете химии № 304 и № 306, в кабинете русского языка № 309;

- инструментальное измерение объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции в двух спортивных залах здания учреждения;

- работы по восстановлению покрытия и устранению его дефектов на территории беговых дорожек, детской, волейбольной и баскетбольной площадок территории учреждения школы.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 152 г. Челябинска» г. Челябинск, ул. Чичерина, д. 3 наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Елькина, 73

тел./факс _____


казным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «05» мая 2024 года с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела надзора по коммунальной гигиене

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Оборина С.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 05 » мая 2023г.

директор МАОУ «СОШ № 152 г. Челябинска»  Баранова Лариса Владимировна



(подпись)

(инициалы и фамилия)